


Fjernvarmedeklaration 2025

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



* Brændselsfrit: Overskudsvarme og omgivelsesvarme udnyttet vha. varmepumpe

Vedvarende energi

Andel af vedvarende energi: 64,7 %

Energi pr. enhed:

Andel af energi brugt pr. leveret enhed varme:
0,84 GJ brugt/GJ leveret

Rangering af CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder



- 0 - 7,5 kg CO₂-eq/GJ
- 7,5 - 36,5 kg CO₂-eq/GJ
- > 36,5 kg CO₂-eq/GJ

På baggrund af Energistyrelsens rangeringsmodel

Miljødeklaration

Emmisioner til luft	Pr. forbrugt GJ fjernvarme	Pr. forbrugt MWh fjernvarme
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	7,76 kg/GJ	27,93 kg/MWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	3,42 g/GJ	12,30 g/MWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,66 g/GJ	2,37 g/MWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	8,03 kg/GJ	28,90 kg/MWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,66 g/GJ	5,96 g/MWh
NO _x (kvælstofilter)	25,79 g/GJ	92,86 g/MWh
Partikler (PM _{2,5})	1,24 g/GJ	4,46 g/MWh

DIN Forsyning Varme A/S

Ulv sundvej 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 74 74 74 74
post@dinforsyning.dk

CVR: 32662498
www.dinforsyning.dk

