



**Faktablad 7:
Krav til vejrkompensering**

Læs mere...

**Se også vores andre varme-faktablade på dinforsyning.dk under:
- Varme – Erhverv – For VVS'ere**

Krav til vejrkompensering

- Krav fra bygningsreglementet (DS 469)
- Reduceret transmissionstab = energibesparelse
- Mulighed for natsænkning = energibesparelse
- Bedre arbejdsbetingelser for radiatortermostater = energibesparelse og komfort

Hvornår skal der monteres vejrkompensering for at opfylde DS 469?

Ny fjernvarmetilslutning i eksisterende hus med radiator/ gulvvarme	Ja
Radiatoranlægget ændres til gulvvarmeanlæg	Ja
Nyt hus med radiatorer/ gulvvarme	Ja
Ny gennemstrømningsvandvarmer eller beholder i eksisterende hus	Nej
Udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit	Ja
Udskiftning af radiatorventiler (mindre reoveringer)	Nej